





重大决策社会稳定风险评估备案表

填报单位（盖章）：

填报时间：2025年 月 日

决策事项	济南市钢城区居民住宅小区供水设施改造实施方案			
决策类型	重大政策			
评估主体	济南市钢城区城乡水务局		联系人	李刚实
			联系电话	13616343546
评估时间	启动日期	2025年5月10日	评估周期	30天
评估实施单位	山东恒海资源资产价格评估有限公司			
评估事项基本情况	1. 实施范围：全区城镇公共供水范围内尚未实施改造并移交供水企业统一管理的居民住宅二次供水设施和配套管网以及尚未实施“一户一表”计量改造工程的居民用户。 2. 改造内容：更新二次供水设备，改造供水及用水计量系统，合理配置消毒、水质在线检测、安防预警和调度管理设备；新（改）建泵房建筑物（构筑物）；改造小区红线内供水管网及附属设施；对未实现“一户一表”计量出户的居民用户水表实施“一户一表”改造。 3. 移交权限：经业主大会决定，改造后的居民住宅二次供水设施及其附属设施，由供水设施产权或管理单位移交供水企业无偿使用、管理和维护。 4. 时限要求：供水设施改造工作于2027年12月底基本结束。 5. 改造资金：老旧小区红线内供水管网至住户入户管网、水表，改造费用由居民、供水企业、政府三方共同承担，分担比例为1:1:1，各承担800元；二次供水设施和配套管线改造费用由政府、供水企业两方承担。 6. 保障措施：区水务局牵头协调发改、财政、住房城乡建设、自然资源和规划、行政审批服务等部门定期会商研究工作，统筹推进居民住宅小区供水设施改造相关工作。供水企业具体负责辖区供水设施改造的组织申报、资金筹集、施工协调、宣传动员和维稳等工作。			

主要风险因素	本项目风险因素共8项，包括法律法规和审批程序、经济社会发展适应性、效益可行性风险、技术和经济方案、质量安全和社会治安、媒体舆情、对公共配套设施的影响、对环境的影响。		
风险化解措施	1. 加强宣传和动员、公开公示方案、公众参与、依法行政、做到全面统筹； 2. 改造前对既有供水设备管网进行技术评估、明确设备更新标准，对设备和管网升级、对水质安全进行监测，规范改造流程； 3. 建立专项资金拨付台账、明确各方资金分担比例； 4. 建立多层次沟通机制、规范流程与公开监督、完善应急预案。 5. 坚持以人为本，增强为民意识，继续加强思想引导工作； 6. 建立制约机制，强化责任追究； 7. 加大监察力度，坚决依法查处； 8. 建立上下联动的社会稳定风险管理体系。		
风险等级	低风险	评估结论	准予实施
评估主体意见	评估主体责任人（签字）  评估主体单位（盖章）  2025年6月18日		
专家评审意见	同意评估结论。 组长（签字）：  组员（签字）：  2025年 月 日		
党委政法委备案	备案登记部门（盖章）  2025年政法委员会		